



Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV

500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
http://www.dspbv.ro E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro



La cererea FLAVUS INVESTITII SRL

cu sediul in BRASOV Str.TURNULUI Nr.5 Ap.2

inregistrata cu nr. 625/A / 27-03-2023 , in urma examinarii documentatiei prezentate si a evaluarii
obiectivului: **SISTEM DE CAPTARE, TRATARE, DISTRIBUTIE APA POTABILA**

situat in: BRASOV Str.TURNULUI Nr.5

evaluat de catre: 74/23; DR.MUNTEAN A, AS.BALAN S. care a intocmit referatul de evaluare:

Nr. 0093EV / 23-05-2023 a rezultat ca sunt indeplinite prevederile reglementarilor sanitare

in vigoare, in baza: Lg.95/06, ord.MS 1030/2009, ord.MS 119/2019; Lg 458/2002 (actualizata, completata),

se acorda: H.G.974/2004 (cu modificari si actualizari); HGR 930/2005, ord MS 1225/2003.

Autorizație Sanitară de Funcționare

Nr. 0093EV / 23-05-2023

pentru obiectivul:

SISTEM DE CAPTARE, TRATARE, DISTRIBUTIE APA POTABILA

situat in: **BRASOV Str.TURNULUI Nr.5**

structura functionala:

Sursa si instalatii capture: subterana, 6 foraje din care 2 foraje in conservare. Aductiune: conducta de refulare polietilena. Dn-160-280mm, L=2135m. Instalatie tratare apa bruta: statie clorinare automata care utilizeaza substante clorigene avizate MS. Dotari conform legislatiei in vigoare. Instalatii inmagazinare: 2 rezervoare semiingropate: 1000mc, 700mc. Statie pompare: 3 electropompe, 3x Q=60mc/h, H=40m; Retea distributie apa potabila: conducte tip liniar din PEHD cu Dn =50-400mm. L=9500m. Zona de aprovizionare: Platforma economica Coresi. Zone de protectie sanitara: stabilite conform legislatiei in domeniu. Punctele de prelevare probe potabilitate apa stabilite conform legislatiei sanitare in vigoare. Monitorizarea de audit si monitorizarea operationala efectuate conform legislatiei sanitare in vigoare.

profil activitate:

Sistem de captare, tratare si distributie apa potabila

obligativitati:

1. Respectarea permanenta a legislatiei din domeniu. 2. Rezervoare de inmagazinare: Respectarea permanenta a intretinerii /reparatiilor interioare si exterioare necesare, precum si a curatarii, spalarii si dezinfectarii. Asigurarea ventilatiei naturale permanent functionale. Tuburi de ventilatie permanent curatate si prevazute cu site si caciuli protectie. 3. Zona protectie intretinuta permanent 4. Efectuarea monitorizarii operationale si audit apa potabila 5. Personal angajat: respectarea controlului medical periodic si cursuri de igiena in domeniu.

Valabil pana la: **22-05-2024**

Director Executiv;
Dr. Bularca Elena - Claudia



Nota:

- Titularul autorizatiei este obligat:
- sa anunte orice modificare in structura a unitatii sau a conditiilor de igiena asigurate la data autorizarii;
 - sa aplice si sa respecte normele de igiena si sanatate publica in vigoare.
 - titularul autorizatiei are obligatia sa solicite anual vizarea