



Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV

500085, Brașov, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 28
Tel: 0268-547972, 0368-001010, Fax 0268-547973
http://www.dsphv.ro E-mail: secretariat@dsphv.ro



La cererea FLAVUS INVESTITII SRL
cu sediul în BRASOV, Str.TURNULUI, nr. 5, ap. 2
înregistrată cu nr. 1063/A/25.06.2025, în urma examinării documentației prezentate și a evaluării
obiectivului: ZAP FLAVUS-SISTEM DE CAPTARE, TRATARE SI DISTRIBUTIE APA POTABILA
situat în: BRASOV, Str.TURNULUI, nr. 5
evaluat de către: DR.ANCA MUNTEAN-REF.144/14.08.2025
referatul de evaluare: 0188EV/25.08.2025 a rezultat că sunt îndeplinite prevederile reglementărilor care a întocmit
sanitare în vigoare, în baza L. 95/2006; Ord.M.S. 1030/2009, 119/2014, 1225/2003; Ordonanta 7/2023; HGR 971/2023, se acordă:

Autorizație Sanitară de Funcționare

pentru obiectivul: Nr. 0188EV/25.08.2025

ZAP FLAVUS-SISTEM DE CAPTARE, TRATARE SI DISTRIBUTIE APA POTABILA

situat în: BRASOV, Str.TURNULUI, nr. 5
având ca obiect de activitate (cod CAEN):

structura funcțională:

Sursa și instalații captare: subterana, 6 foraje din care 2 foraje în conservare. Aducțiune: conductă de refulare polietilena. Dn-160-280mm, L=2644m. Gospodăria de apă (tratate, înmagazinare și pompare): Instalatie dezinfectie: statie dezinfectie auto-pata cu hipoclorit de sodiu; Instalații înmagazinare: 2 rezervoare semiîngropate: 1000mc, 700mc. Stație pompare: 3 electropompe (2 active și 1 rezerva), funcționare automată. 3x Q=180mc/h, H=40mCA; Retea distribuție apă potabilă: conducte tip liniar din PEHD cu Dn=63-280mm, L=9491km. Zona de aprovizionare: Platforma economică Coresi. Zone de protecție sanitară: stabilite conform legislației în domeniu. Punctele de prelevare probe potabilitate apă stabilite conform legislației sanitare în vigoare. Monitorizarea de audit și monitorizarea operațională efectuate conform legislației sanitare în vigoare.

profil activitate:

ZAP FLAVUS-SISTEM DE CAPTARE, TRATARE SI DISTRIBUTIE APA POTABILA

Valabil până la **14.09.2026**

Director Executiv
Ing. Ancuța - Ofelia Blănuș

Notă

- Titularul autorizației este obligat:
- anunțe orice modificare în structura unității sau a condițiilor de igienă asigurate la data autorizării
 - să aplice și să respecte normele de igienă și sănătate publică în vigoare