



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 89 Data emiterii 23-01-2026

Client	FLAVUS INVESTITII S.R.L.	Cerere de analize nr./ data	89/ 20-01-2026
Adresa clientului	BRASOV Str. Turnului nr. 5	Data/ ora prelevării	20-01-2026 09:40
CUI	20712879	Data/ ora recepției	20-01-2026 10:19
Locul prelevării/	ZAP FLAVUS- STR. TURNULUI, NR. 5- ROBINET BRASOV	Data/ ora intrării în lucru	M: 20-01-2026 10:19 CH: 20-01-2026 10:19
Cod prelevare			
Cantitate prelevată	Microbiologie , recipient, Chimie , recipient		
Prelevat de	As. Bulubenchii Cristian	Scopul determinărilor	monitorizare audit
Tipul probei	Apa de retea - clorinată	Data/ ora finalizării analizelor	M: 23-01-2026 09:46 CH: 23-01-2026 09:55
Starea probei	corespunzătoare	Cod laborator probă	2600089

Parametrii microbiologici

Nr. crt.	Parametrii determinați	Valoarea obținută	Valoare admisă conform Ordonanței 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman	U.M.	Metoda de analiză
1	Escherichia coli (UFC/100ml):	0	0	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017
2	Enterococi intestinali (UFC/100ml):	0	0	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002

Verificat/ Validat

Responsabil încercări microbiologice,

Parametrii chimici

Nr. crt.	Parametrii determinați	Valoarea obținută	Valoare admisă conform Ordonanței 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman	U.M.	Metoda de analiză
3	Nitrați	19.158	< 50	mg/l	SR ISO 7890-3/2000
4	Clor rezidual liber	0.210	< 0.5	mg/l	SR EN ISO 7393-2-2018;PS-L-11
5	Clor rezidual total	0.229		mg/l	SR EN ISO 7393-2-2018;PS-L-11
6	Turbiditate	< 0.5	fara modificari anormale	UMT	SR EN ISO 7027-1/2016

Verificat/ Validat

Responsabil încercări fizico-chimice,



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 89 Data emiterii 23-01-2026

Observații

- Asupra modului de prelevare și conservare a probelor: Proba a fost prelevată de personal al DSP Brașov. Informațiile privind modul de prelevare, conservare și transport al probelor au fost furnizate personalului DSP Brașov în faza de pre-prelevare. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea și transportul probei către laborator revine în totalitate personalului DSP Brașov.
- Asupra metodelor de analiză utilizate: -
- Rezultatele notate cu "< x" reprezintă valorile situate sub Limita de cuantificare a metodei.
- Rezultatele notate cu " $\pm$ x" reprezintă Incertitudinea de măsurare extinsă a metodei, cu factor de acoperire k=2.
- Toate analizele menționate în prezentul raport de încercări sunt acoperite de Certificatul de înregistrare în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calității apei potabile, emis de Ministerul Sănătății.

Validat/ Aprobat
Coordonator Laborator
Dr. Chichernea Nicoleta- Elena