

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 594-AP/1-AINS din 30.06.2026

Denumire si adresa client: S.C. FLAVUS INVESTITII SRL

Strada Turnului Nr. 5, Brasov

Contract nr.: 18425/11.12.2025

Data primirii probelor: 16.06.2026

Perioada executării încercărilor: 16.06.- 29.06.2026

Date de identificare a probelor: apa potabila

1422-AP - apa potabila – retea distributie

Încercări executate: Conform tabelului de mai jos

Modul de prelevare și conservare a probei: Proba a fost prelevata de INCD-ECOIND conform Raportului de prelevare-conservare nr. Rpc. 136-BIOL/16.06.2026, respectandu-se indicatiile normativelor privind prelevarea, conservarea si transportul probelor de apa.

Rezultatele prezentate in Raportul de incercare nu fac obiectul unui contract incheiat intre INCD-ECOIND si client in baza unui Plan de Monitorizare Operationala.

Rezultatele prezentate în Raportul de Incercare se refera numai la proba supusa incercarii.

Se interzice reproducerea Raportului de Incercare in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercare fara acordul scris al INCD-ECOIND.

Executant: Laborator Control Poluare Apa, Sol, Deseuri.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU



Sef laborator,
Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIAC

12

Raport de încercare nr. 594-AP/1-AINS din 30.06.2026 întocmit în două exemplare din care exemplarul 1 la client. Acest raport va fi însoțit de Raportul de Incercare nr. 408- BIOL/2026, emis de Laboratorul Bioteste-Analize biologice din Drumul Podu Dambovitei nr. 57-73, sector 6, Bucuresti avand Certificatul de acreditare LI941 - actualizat in data de 08.09.2025.

Nr. Crt	Încercare executată	UM	Simbol probă/ valori determinate	Valoarea admisa**	Metoda de încercare
			1422-AP		
1	Amoniu	mg/L	<0.07	0.50	SR ISO 7150-1:2001
2	Conductivitate electrica la 25°C	µS/cm	599	2500	SR EN 27888:1997
3	Culoare *	mgPt/L	<5	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR EN ISO 7887:2012
4	pH ¹⁾	unitati pH	7.6 21.8°C	≥6.5 - ≤9.5	SR EN ISO 10523:2012

*încercare neacreditata RENAR

** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

1) Acest indicator este însoțit de temperatura la care s-a efectuat măsurarea

Observatie:

- rezultatul notat cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de determinare a metodei.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luoana Florentina PASCUSef Laborator,
Dr. Chim. Florentina Laura CHIRIACRaport de încercare nr. 594-AP/1-AINS din 30.06.2026 întocmit în două exemplare din care exemplarul 1 la client.
Cod PSL-7.8-F1/Ed4-R2

„Sfarsit document”

RAPORT DE ÎNCERCARE Nr. 408-BIOL din 29.06.2026

Denumire și adresă client: SC FLAVUS INVESTITII SRL
Strada Turnului, Nr. 5, Brașov

Contract 18425/11.12.2025

Data primirii probei: 16.06.2026

Perioada executării încercărilor: 16.06.2026 – 29.06.2026

Date de identificare ale probei: 1348-BIOL - apă potabilă – apă rețea distribuție

Încercări executate: Număr de colonii la 22°C și 37°C, bacterii coliforme, *Escherichia coli*, Enterococi intestinali.

Modul de prelevare și conservare a probelor: Proba a fost prelevată de INCED-ECOIND București, conform Raportului de prelevare-conservare nr. 136-BIOL/16.06.2026, respectându-se indicațiile normativelor privind prelevarea, conservarea și transportul probelor.

Nr crt	Încercare executată	U.M.	Simbol probă / Valori determinate	Valori admise prin [*]	Metodă de Încercare
			1348-BIOL		
1.	Număr de colonii la 22°C	Număr / mL	0	Fără modificări anormale	SR EN ISO 6222:2004
2.	Număr de colonii la 37°C	Număr / mL	0	Fără modificări anormale	
3.	Bacterii coliforme	Număr / 100 mL	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ AC1:2017
4.	<i>Escherichia coli</i>	Număr / 100 mL	0	0	
5.	Enterococi intestinali	Număr / 100 mL	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002

Notă: [*] Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Rezultatele prezentate în Raportul de încercare nu fac obiectul unui contract încheiat între INCED-ECOIND și client în baza unui Plan de Monitorizare Operațională.

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercare se referă numai la probele supuse încercării. Se interzice reproducerea Raportului de Încercare în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea parțială a Raportului de Încercare fără acordul scris al INCED-ECOIND.

Observații: -

Executant: Departament Control Poluare - Laborator Bioteste - Analize Biologice

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Chim. Luana Florentina Pascu

ȘEF LABORATOR BIOL,
Dr. Biol. Alina-Roxana Banciu

Raport de Încercare RÎ 408-BIOL din data 29.06.2026 întocmit în 2 exemplare din care exemplarul 1 la client.

Acest Raport va fi însoțit de Raportul de Încercare nr. 594-AP-AINS/2026, emis de Laboratorul Control Poluare Apă, Sol, Deșeurii din Drumul Podu Dâmbovitei nr. 57-73, Sector 6, București având Certificatul de acreditare LI941 - actualizat în data de 08.09.2025.